

BASISNORMEN BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN: AFDAK/BERGING

BRANDKLASSE: A

STRUCTURELE ELEMENTEN / BRANDWEERSTAND
 Type II-elementen: R15
 Compartimentswanden: niet aanwezig
 Tussenvloeren: niet aanwezig

COMPARTIMENTSROOPTIE:
 806 m² < 25.000 m² (te regulariseren afdak/berging en aanpalende loods, stal en bergingen)

ACTIEVE BRANDBEVEILIGING:
 Automatische branddetectie vb. rookmelders

RWA-installatie: niet van toepassing (opp. < 10.000 m²)

AFSTAND TUSSEN DE GEBOUWEN:
 De minimale afstand bepaald door berekening (max. stralingswarmte 15 kW/m²)
 Gevel zuidwest: niet van toepassing (aanpalende gebouwen behoren tot brandcompartiment)
 Gevel noordwest: niet van toepassing (aanpalende gebouwen behoren tot brandcompartiment)
 Gevel zuidoost: geen tegenoverliggend gebouw en afstand tot perceelgrens = 13,14 m
 Gevel noordoost: 20,24 tot tegenoverliggende stal

Brandgedrag daken: B_{max} (I1)

EVACUATIE:
 Max.aantal aanwezige personen: 4
 Open zijgevel
 Veiligheidsplanering en -verlichting volgens brandverslag

BRANDBELUSMIDDELEN:
 In overleg met de brandweer - volgens brandverslag

GRONDPLAN AFDAK
 schaal 1/50

