

**Bezoek van opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voor samengeperste-, vloeibaar gemaakte- of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, in overeenkomst met Vlare II - Afdeling 5.17.3.1. & 5.17.3.3**

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Facturatie/Aanvrager :</b> <i>Messer Belgium Nv</i> | <b>Verslag nr. :</b> <i>U282862 A</i>                   |
| <b>Opslagplaats - Klant :</b> <i>Kipco-Damaco</i>      | <b>Annuleert en vervangt het rapport</b> <i>U282862</i> |
| <b>Adres :</b> <i>Dentergemstraat 164</i>              | <b>Naam Agent :</b> <i>De Clercq R/EMD_MDH/105418</i>   |
| <b>Gemeente :</b> <i>8780 Oostrozebeke</i>             | <b>Bezoek Datum :</b> <i>16/09/2024</i>                 |
|                                                        | <b>Zaak nr. :</b> <i>12965/PCT681/svg</i>               |

|                              |                                                   |                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Aard van het bezoek :</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname | <input type="checkbox"/> Periodiek bezoek |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|

**Opslagplaats bestaande uit volgende houders**

|                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Constructeur :</b> <i>Chart Ferox a.s</i> |  |  |  |  |
| <b>Constructienummer :</b> <i>64690</i>      |  |  |  |  |
| <b>Ketelinhoud :</b> <i>51700 L</i>          |  |  |  |  |
| <b>Medium + groep :</b> <i>CO2+groep 4</i>   |  |  |  |  |
| <b>Max. dienstdruk :</b> <i>25 bar</i>       |  |  |  |  |
| <b>Beproevingdruk :</b> <i>37,18 bar</i>     |  |  |  |  |
| <b>E - datum :</b> <i>04/2016</i>            |  |  |  |  |
| <b>Organisme :</b> <i>Ce1221</i>             |  |  |  |  |

**Veiligheidskleppen**

|                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Merk :</b> <i>Herose</i>                  |  |  |  |  |
| <b>Type :</b> <i>06388</i>                   |  |  |  |  |
| <b>Aantal :</b> <i>2</i>                     |  |  |  |  |
| <b>Serie Nummer :</b> <i>3914123,3914124</i> |  |  |  |  |
| <b>Afsteldruk :</b> <i>25 bar</i>            |  |  |  |  |
| <b>Afsteldatum :</b> <i>06/2022</i>          |  |  |  |  |
| <b>Herafstelling voor :</b> <i>06/2025</i>   |  |  |  |  |

**Milieuvergunning - Uitbatingvergunning - Omgevingsvergunning**

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Nr. vergunning :</b> <i>37010/128/1/A/2 - 2018001439</i> |  |
| <b>Aanvangsdatum :</b> <i>16/01/2018</i>                    |  |
| <b>Vervaldatum :</b> <i>16/01/2038</i>                      |  |
| <b>Toegelaten inhoud :</b> <i>51700L</i>                    |  |
| <b>Bijz. voorwaarden :</b>                                  |  |

**OPMERKINGEN/INBREUKEN**

Artikel nr. Beschrijving

Opmerkingen /

Inbreuk : /

Nota:

**Indienstname weerstandstest leidingwerk uitgevoerd door DAM TECH bvba op 15/12/2018  
PED-CE naamplaat van samenstel aanwezig**



**BESLUIT** (van de onderstaande besluiten slechts de aangekruiste besluiten lezen)

- De opslagplaats - gedeelte gasleverancier - voldoet aan de reglementaire voorschriften van Vlare II, de bovenvermelde milieu- uitbatingsvergunning met uitzondering van de bovengenoemde opmerkingen. De opslagplaats dient ten laatste herkeurd te worden voor : **09/2030** ☒
- Er werden geen inbreuken vastgesteld die de veilige werking v/d installatie in het gedrang brengen. We kunnen echter slechts een voorlopig verslag afgeven. Het definitieve verslag kan verkregen worden na inzage in de gevraagde documenten. ☐
- De opslagplaats voldoet niet aan de geldende regelgeving en moet herkeurd worden. ☐

Brussel, 24/09/2024+**13/01/2025**

Gezien en goedgekeurd

Ing. Griet Van Laethem

Diensthofd Periodieke Keuringen en VLAREM en Aardgas

Erkend Milieudeskundige nr. :2002/H064 & 2007/K043

Veiligheid Niveau 1

Energiedeskundige