

R6.4

BRANDBARE VLOEISTOFFEN

Vul de gegevens van de producten in voor de totale gewenste toestand

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van brandbare vloeistoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken.

Bij nummer(s) van de opslagplaats(en) vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen en vaste houders waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

product	CAS-nr.	opslaghoeveelheid (in liter)	vlampunt (in ° c)	nummer(s) van de opslagplaats (en)
Hydraulische olie		13 000		Zie bijlage C7.
Afvalolie		20 000		Zie bijlage C7.
smeeroliën- en vetten		5 000		Zie bijlage C7.
Kleurstoffen		30 000		Zie bijlage C7.

De opslag van brandbare vloeistoffen gebeurt in:

Vaste houders

Verplaatsbare houders

Hoe wenst u de gegevens van de vaste houder(s) aan te leveren?

Via manuele invoer

Overzicht vaste houders van brandbare vloeistoffen

Vergund zonder verandering XL-T25/1

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)

5 000 l

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk (kPa):

kPa

Temperatuur (°C):

°C

Inkuiping:

Nee

Overvulbeveiliging:

Ja

Lekdetectie:

Ja

Kathodische bescherming:

Ja

Stop te zetten L4-T1

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)

12 000 l

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk (kPa):

kPa

Temperatuur (°C):

°C

Inkuiping:

Ja

Overvulbeveiliging:

Ja

Lekdetectie:

Ja

Kathodische bescherming:

Ja

Stop te zetten L4-T2

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)

20 000 l

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk (kPa):
kPa

Temperatuur (°c):
°c

Inkuiping:
Ja

Overvulbeveiliging:
Ja

Lekdetectie:
Ja

Kathodische bescherming:
Ja

Stop te zetten L5-T11

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)
30 000 l

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Enkelwandig

Druk (kPa):
kPa

Temperatuur (°c):
°c

Inkuiping:
Ja

Overvulbeveiliging:
Ja

Lekdetectie:
Ja

Kathodische bescherming:
Ja

Vergund zonder verandering L4-T27

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)
4 000 l

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk (kPa):
kPa

Temperatuur (°C):
°C

Inkuiping:
Nee

Overvulbeveiliging:
Ja

Lekdetectie:
Ja

Kathodische bescherming:
Ja

Stop te zetten L5-T16

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)
4 000 l

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk (kPa):
kPa

Temperatuur (°C):
°C

Inkuiping:
Ja

Overvulbeveiliging:
Ja

Lekdetectie:
Ja

Kathodische bescherming:
Ja

Nieuw L6-T14

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)
4 000 l

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk (kPa):
kPa

Temperatuur (°C):
°C

Inkuiping:
Nee

Overvulbeveiliging:
Ja

Lekdetectie:
Ja

Kathodische bescherming:
Ja

Nieuw L6-T16

Vul de gegevens van de houder in.

inhoud (l)
20 000 l

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk (kPa):
kPa

Temperatuur (°C):
°C

Inkuiping:
Nee

Overvulbeveiliging:
Ja

Lekdetectie:
Ja

Kathodische bescherming:
Ja

Hoe wenst u de gegevens van de verplaatsbare houder(s) aan te leveren?

Via manuele invoer

Overzicht verplaatsbare houders van brandbare vloeistoffen

Vergund zonder verandering Smeeroliën- en vetten

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten.

inhoud individueel recipiënt (l)
25 l

Aantal recipiënten:
200

Gezamenlijke inhoud (l):
5 000 l

Inkuiping:
Nee

Verandering Kleurstoffen in IBC containers

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten.

inhoud individueel recipiënt (l)
1 000 l

Aantal recipiënten:
30

Gezamenlijke inhoud (l):
30 000 l

Inkuiping:
Nee

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

Vul de onderstaande tabel in voor de totale gewenste toestand.

Gebruik voor elk product of elke productgroep één regel, behalve als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. Kruis ook aan welke gevaarseigenschappen van toepassing zijn. Bereken onderaan kolom 4 de totale werkelijke opslaghoeveelheid en bereken eveneens het totaal per gevaarseigenschap (of subrubriek) onderaan elke kolom met gevaarseigenschappen.

Een productgroep is een groep van producten met dezelfde gevaarseigenschappen.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN

Overzicht van de producten

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
Stookolie			6 273	Zie bijlage
Diesel			30 600	Zie bijlage

Kleurstoffen			12 000	Zie bijlage C7
Ontvetting			4 000	Zie bijlage
ijzerchloride			29 000	Zie bijlage
natrium			44 000	Zie bijlage
natriumhydroxide			2 200	Zie bijlage
natriumbisulfaat			48 528	Zie bijlage
ammonium			120 000	Zie bijlage
kleine rec			37 000	Zie bijlage
Lijm			975 000	Zie bijlage
axil 2000			12 000	Zie bijlage

Totaal gewicht van de opgeslagen producten
1 320 601 kg

OVERZICHT PER GEVAARSEIGENSCHAP

GHS02
17.3.2.1.1

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
Stookolie			6 273	Zie bijlage
Diesel			30 600	Zie bijlage

Totaal GHS02 17.3.2.1.1
36 873 kg

**GHS
05**

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
Kleurstof			12 000	Zie bijlage
Ontvetting			4 000	Zie bijlage
ijzerchloride			29 000	Zie bijlage
natrum			44 000	Zie bijlage
natrumhydroxide			2 200	Zie bijlage

Totaal GHS05
91 200 kg

**GHS
07**

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
Kleurstoff			12 000	Zie bijlage
Ontvetting			4 000	Zie bijlage
ijzerchloride			29 000	Zie bijlage
natrium			44 000	Zie bijlage
natriumbi-			48 528	Zie bijlage
ammonium			120 000	Zie bijlage
kleine rec			37 000	Zie bijlage

Totaal GHS07
294 528 kg

**GHS
08**

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
kleine rec			37 000	Zie bijlage

Lijm			975 000	Zie bijlage C7
axil 2000			12 000	Zie bijlage

Totaal GHS08
1 024 000 kg

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

vaste houders

verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Hoe wenst u de gegevens van de houder(s) aan te leveren?

Via manuele invoer

Overzicht van de opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in vaste houders

Vergund zonder verandering BUR-T4

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud
4 250 liter

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

doc10006420260728103418.pdf

Stop te zetten L4-T19**Vul de gegevens in van de opslagplaats**

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.
Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

1 955 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☒ ja
☐ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Vergund zonder verandering S-T1

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

2 023 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☒ ja
☐ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Vergund zonder verandering XL-T25/2

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

21 250 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

doc10006420260728103418.pdf

Vergund zonder verandering T26**Vul de gegevens in van de opslagplaats**

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.

De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

8 500 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Vergund zonder verandering T27**Vul de gegevens in van de opslagplaats**

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

850 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Vergund zonder verandering L5-T17

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

29 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Vergund zonder verandering D6-T1

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

48 528 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Nieuw L6-T12

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

60 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Nieuw L6-T13

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud
60 000 liter

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Vergund zonder verandering T28**Vul de gegevens in van de opslagplaats**

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

2 200 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Stop te zetten L4-T10

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☒ ja

☐ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Stop te zetten L4-T11

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk



kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☒ ja

☐ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Stop te zetten L4-T12

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.

De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☒ ja

☐ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Stop te zetten L4-T13

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☒ ja

☐ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Stop te zetten L5-T3

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☒ ja

☐ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Stop te zetten L5-T4

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☒ ja
☐ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Stop te zetten L5-T5

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud
98 800 liter

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Enkelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☒ ja
☐ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Stop te zetten L5-T6

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☒ ja
☐ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Stop te zetten L5-T7

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 800 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☒ ja

☐ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Nieuw L6-T1

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

130 000 liter

Ligging:

Bovengronds



Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Nieuw L6-T2

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud
98 000 liter

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Nieuw L6-T3

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja

☐ nee

Nieuw L6-T4

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

130 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Nieuw L6-T5

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 000 liter

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Nieuw L6-T6

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud
98 000 liter

Ligging:
Bovengronds

Wand:
Dubbelwandig

Druk
kPa

Temperatuur
° C

Inkuiping:

- ☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Nieuw L6-T7

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.

De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

130 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Nieuw L6-T8

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☐ ja
☒ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☒ ja
☐ nee

Nieuw L6-T9

Vul de gegevens in van de opslagplaats

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

98 000 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Dubbelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

☐ ja

☒ nee

Overvulbeveiliging

☒ ja

☐ nee

Lekdetectie:

☒ ja

☐ nee

Kathodische bescherming:

☒ ja

☐ nee

Vergund zonder verandering L5-T19**Vul de gegevens in van de opslagplaats**

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.

De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

2 380 liter

Ligging:

Bovengronds

Wand:

Enkelwandig

Druk

kPa

Temperatuur

° C

Inkuiping:

- ☒ ja
☐ nee

Overvulbeveiliging

- ☒ ja
☐ nee

Lekdetectie:

- ☒ ja
☐ nee

Kathodische bescherming:

- ☐ ja
☒ nee

doc10006420260728103418.pdf

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag)

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt, van verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft U dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. Geef daarin ook de maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt in liter. Bij de opslag van vaste stoffen (onverpakt of recipiënten/verpakkingen) geeft u het aantal kilogram.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter (bij vloeistoffen) of de totale hoeveelheid in kilogram (bij vaste stoffen) van alle verplaatsbare recipiënten of verpakkingen in de opslagplaats.

Als er niet in een inkuiping voorzien is, geeft u aan of er een vloeistofdichte vloer is.

Opslagplaatsenverplaatsbare

nummer van de opslagplaats	inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag	eenheid	aantal recipiënten	gezamenlijke inhoud	inkuiping	vloeistofdichte vloer
V12		kilogram		0	inkuiping ☐ ja ☒ nee	vloeistofdichte vloer ☐ ja ☒ nee

V11		kilogram		0	inkuiping ☐ ja ☒ nee	vloeistofdichte vloer ☐ ja ☒ nee
V14		kilogram		0	inkuiping ☐ ja ☒ nee	vloeistofdichte vloer ☐ ja ☒ nee
V13		kilogram		0	inkuiping ☐ ja ☒ nee	vloeistofdichte vloer ☐ ja ☒ nee

RC

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee

R43

STOOKINSTALLATIES (INCLUSIEF STATIONAIRE MOTOREN)

Overzicht van de stookinstallaties

Vergund zonder verandering Konus 5

X-coördinaat: 75 004,00

Y-coördinaat: 178 505,00

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

5 800 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2**Aandeel brandstof 2 (%)**

%

Type brandstof 3**Aandeel brandstof 3 (%)**

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:

6 000

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):

90

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):

16210

Vergund zonder verandering Konus 4

X-coördinaat: 74 754,00

Y-coördinaat: 178 763,00

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

5 200 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:

7 000

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):

90

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):

16210

Vergund zonder verandering droger 6

X-coördinaat: 74 860,00
Y-coördinaat: 178 587,00

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
32 000 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Vaste biomassa

Aandeel brandstof 1 (%)
90 %

Type brandstof 2
Aardgas

Aandeel brandstof 2 (%)
10 %

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:
6 500

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):
80

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):
16210

Vergund zonder verandering Thermische olietel Lux 19

X-coördinaat: 74 611,77
Y-coördinaat: 178 648,28

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
2 050 kW

Type stookinstallatie
Dualfuelmotor

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Gasolie

Aandeel brandstof 2 (%)

0 %

Type brandstof 3**Aandeel brandstof 3 (%)**

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:

3 000

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):

80

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):

16210

Vergund zonder verandering Stomer hoge druk lijn 5

X-coördinaat: 75 084,86

Y-coördinaat: 178 480,02

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

63 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Werkhuis labo

X-coördinaat: 74 729,78
Y-coördinaat: 178 702,14

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
58 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Andere vloeibare brandstoffen dan gasolie of dierlijke vetten

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Verwarming garage 1

X-coördinaat: 74 958,53
Y-coördinaat: 178 563,96

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
89 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Verwarming garage 2

X-coördinaat: 74 968,98

Y-coördinaat: 178 550,46

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

89 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Stookketel melaminepers lux 9

X-coördinaat: 74 599,50

Y-coördinaat: 178 637,16

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

980 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas



Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Brander Tand-en groef

X-coördinaat: 74 690,78

Y-coördinaat: 178 608,32

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

190 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 1 showroom

X-coördinaat: 74 699,78

Y-coördinaat: 178 787,25

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

54,4 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 2 showroom

X-coördinaat: 74 704,76

Y-coördinaat: 178 780,08

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

54,4 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 3 showroom

X-coördinaat: 74 711,08

Y-coördinaat: 178 772,35

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

54,4 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 4 showroom

X-coördinaat: 74 697,12

Y-coördinaat: 178 767,49

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

54,4 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:



Vergund zonder verandering verwarming 5 showroom

X-coördinaat: 74 663,38
Y-coördinaat: 178 759,90

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
54,4 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 1 R&D

X-coördinaat: 74 643,52
Y-coördinaat: 178 729,29

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
24,3 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 2 R&D

X-coördinaat: 74 648,48

Y-coördinaat: 178 731,38

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

24,3 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 3 R&D

X-coördinaat: 74 654,67

Y-coördinaat: 178 734,24

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

24,3 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2**Aandeel brandstof 2 (%)**

%

Type brandstof 3**Aandeel brandstof 3 (%)**

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering verwarming 4 R&D

X-coördinaat: 74 660,16

Y-coördinaat: 178 737,19

Gegevens van de stookinstallatie:**Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)**

24,3 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling**Datum eerste vergunning****Type brandstof 1**

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2**Aandeel brandstof 2 (%)**

%

Type brandstof 3**Aandeel brandstof 3 (%)**

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Brander kleedruimte (aardgas)

X-coördinaat: 74 835,53

Y-coördinaat: 178 827,25

Gegevens van de stookinstallatie:**Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)**

20 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Verwarming hoofdbureel

X-coördinaat: 74 824,53

Y-coördinaat: 178 847,00

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

129 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Nieuw verwarming finishing HAL 2

X-coördinaat: 74 853,76
Y-coördinaat: 178 679,73

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
439 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Geef voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW het adres van de statutaire zetel van de exploitant.

☐ niet van toepassing

Straat
Ingelmunstersteenweg

Nr.
229

Postnummer:
8780

Gemeente:
Oostrozebeke

Land
België

R43A

GROTE STOOKINSTALLATIES

Betreft het een stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, met uitzondering van de installaties, vermeld in artikel 5.43.1.2, van titel II van het VLAREM?

Nee

R43B

STOOKINSTALLATIES: KOSTEN-BATENANALYSE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

R43C

AFVANG VAN KOOLSTOFDIOXIDE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

R53B

BEMALINGEN

De vraag heeft betrekking op:

een tijdelijke bemaling (indelingsrubriek 53.2)

een lozing van bemalingswater (indelingsrubriek 3.8)

Overzicht van de bemalingseenheden.

Nieuw Bemaling zone 1

Welke bemaling betreft het?

Een proef- of tijdelijke bemaling

Gegevens van de proef- en tijdelijke bemaling:

Type:

Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid:

5 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:

2,5 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:

53.2.1°

Ook ingedeeld in 53.11:

geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet:

77 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:

77 m³/dag

Termijn (aantal kalenderdagen):

20 dagen

Nieuw Bemaling zone 3



Welke bemaling betreft het?

Een proef- of tijdelijke bemaling

Gegevens van de proef- en tijdelijke bemaling:**Type:**

Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid:

7 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:

4,5 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:

53.2.1°

Ook ingedeeld in 53.11:

geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet:

218 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:

218 m³/dag

Termijn (aantal kalenderdagen):

30 dagen

Nieuw Bemaling zone 4A**Welke bemaling betreft het?**

Een proef- of tijdelijke bemaling

Gegevens van de proef- en tijdelijke bemaling:**Type:**

Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid:

7 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:

4,7 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:

53.2.1°

Ook ingedeeld in 53.11:

geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet:

361 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:

361 m³/dag

Termijn (aantal kalenderdagen):
75 dagen

Nieuw Bemaling zone 4B

Welke bemaling betreft het?

Een proef- of tijdelijke bemaling

Gegevens van de proef- en tijdelijke bemaling:

Type:
Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid:
9 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:
5,9 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):
A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:
53.2.1°

Ook ingedeeld in 53.11:
geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet:
375 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:
375 m³/dag

Termijn (aantal kalenderdagen):
75 dagen

Nieuw Bemaling zone 4C

Welke bemaling betreft het?

Een proef- of tijdelijke bemaling

Gegevens van de proef- en tijdelijke bemaling:

Type:
Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid:
7 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:
3,5 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):
A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:
53.2.1°

Ook ingedeeld in 53.11:

geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet:
291 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:
291 m³/dag

Termijn (aantal kalenderdagen):
75 dagen

Nieuw Bemaling zone 5

Welke bemaling betreft het?

Een proef- of tijdelijke bemaling

Gegevens van de proef- en tijdelijke bemaling:

Type:
Ander type bemaling

Max. diepte bemalingseenheid:
7 m onder het maaiveld

Max. verlaging grondwaterpeil:
3,5 m onder het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):
A0170 Pleistocene afzettingen

Indelingsrubriek:
53.2.1°

Ook ingedeeld in 53.11:
geen bijkomende indeling

Maximaal netto dagdebiet:
329 m³/dag

Maximaal bruto dagdebiet:
329 m³/dag

Termijn (aantal kalenderdagen):
45 dagen

Definieerde u meerdere bemalingseenheden?

Ja

Vul de maximale bemalingsdebieten in per watervoerende laag (HCOV) en per rubriek.

Watervoerende laag	Indelingsrubriek	Maximaal dagdebiet (m³/dag)	Maximaal jaardebiet (m³ /jaar) (permanente bemalingen)	Maximaal volume per IIOA (m³) (proef- en tijdelijke bemalingen)
		401	0	68 156

Geef een beschrijving van de bemaling

Zie bemalingsnota

R53B_Bemalingsplan.pdf

R53B_Bemalingsstudie_Spano.pdf

Wat gebeurt er met het bemalingswater?

lozing in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater

Is de lozing van bemalingswater ingedeeld in de indelingsrubriek 3.8?

Ja, duid bij de eerste vraag - 'De vraag heeft betrekking op:' - de 4e optie 'een lozing van bemalingswater (indelingsrubriek 3.8)' aan

Geef een overzicht van de lozingspunten van de bemaling

Nieuw LPT B1

X-coördinaat: 74 537,61

Y-coördinaat: 178 470,50

Geef de volgende gegevens over het lozingspunt.

Medium waarin geloosd wordt

Oppervlaktewater

Benaming riolering/waterloop

Open gracht langs Expresweg (N382)

Maximaal dagdebiet

77 m³/dag

Nieuw LPT B2

X-coördinaat: 74 624,38

Y-coördinaat: 178 450,25

Geef de volgende gegevens over het lozingspunt.

Medium waarin geloosd wordt

Oppervlaktewater

Benaming riolering/waterloop

Open gracht langs Expresweg (N382)

Maximaal dagdebiet

401 m³/dag

Geef een beschrijving van de lozing

INGAVE VAN DE MOTIVERING

Zie milieuimpactstudie bemalingen

R53B_milieu-impactstudie bemalingen_Spano.pdf

RH

HYDROGEOLOGISCHE STUDIE

Betreft het:

geen van bovenstaande

RY

BKG-INSTALLATIES

Waarop heeft de aanvraag betrekking?

geen van bovenstaande