

Tijdstip	Gebeurtenis naam	Verantwoordelijke voor de actie
26.06.2026 15:23	Starten van een nieuw dossier	Provincie West-Vlaanderen
29.06.2026 11:31	Een nieuwe hoedanigheid werd toegevoegd	WIELS

23.07.2026 22:53

De overheid heeft de initiatiefnemer gevraagd om de projectinhoud te wijzigen

Provincie West-Vlaanderen

INGAVE VAN DE MOTIVERING

Geachte

Uit nazicht blijkt dat het dossier niet kan volledig noch ontvankelijk verklaard worden.

Volgende aanvullende informatie betreffende het stedenbouwkundig luik dient nog bezorgd te worden.

- Graag op het inplantingsplan nog het volgende aanduiden aub : aanzet van de perceelgrenzen van de percelen, palend aan het goed tot op minstens drie meter buiten de uiterste grenzen van het goed, met minstens het bovenaanzicht van de hierbinnen voorkomende bebouwing, met vermelding van haar functie, kadastraal nummer en huisnummer

Volgende aanvullende informatie betreffende het milieutechnisch luik dient nog bezorgd te worden.

- Graag de percelen nakijken, 26 percelen aangeduid, 8 percelen in vorige aanvraag
- Rubriekentabel: bij de vergunde toestand werd uitgegaan van de gecoördineerde toestand zoals vergund geworden op 02/07/2026; moet de hoeveelheid in rubriek 16.3.2°b) dan niet 1.471,16 kW zijn i.p.v. 1.451,16 kW ? Graag nakijken en aanpassen aub
- - Keuringsattesten opslagtanks diesel en stookolie ontbreken, graag toevoegen

Gelieve een nieuwe projectinhoudversie te bezorgen voor 20/08/2026 .

Gelieve bij de te bezorgen PIV een bijlage te voegen met toelichting van de bezorgde aanvullingen en waar deze aanpassingen werden doorgevoerd.

Met vriendelijke groeten,

Gelieve te antwoorden binnen de

28 dagen

04.08.2026 17:10	Een gewijzigde projectinhoud werd overgemaakt	Pieter-Jan Bogaert
------------------	---	--------------------

INGAVE VAN DE MOTIVERING

Het dossier werd aangevuld met de gevraagde info:

- Het inplantingsplan werd aangevuld met info over de aangrenzende percelen.
- De overtollige percelen in het milieuluik werden verwijderd.
- Rubriek 16.3.2 werd gecorrigeerd: de correcte vergunde toestand werd aangepast en er werd een administratieve rechtzetting van 20kW toegevoegd.
- De beschikbare keuringsverslagen werden toegevoegd. Tank 26, 27 en 29 zijn nog niet in gebruik/geplaatst, bijgevolg is hiervoor nog geen keuring gebeurd.