

Aan: UNILIN BVBA division PANELS SPANO
t.a.v.: dhr. Hendrik Vanwymelbeke
dhr. P. J. Bogaert (environmental manager)
adres: Ingelmunstersteenweg 229
8780 OOSTROZEBEKE
aantal blz: 2

VERSLAG MILIEUDES KUNDIGE ONDERZOEKEN
OPSLAGTANKS VAN 01/2024 bij
UNILIN division PANELS SPANO
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van mijn onderzoeken in 01/2024 van de
aangevraagde tankinstallaties bij UNILIN in de ingelmunstersteenweg nr 229 te Oostrozebeke.

De benaming van de opslagtanks in dit verslag komt volledig overeen met de interne benaming
in de firma SPANO en komt ook overeen met de vermelding op de plannen.

L5-T19 (vroeger S-T1)

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend en ben ik steeds
tot nadere uitleg bereid.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036
stookolietanktechnicus SV 00055
erkend energiedeskundige verwarmingsaudits < en > 100 kW

**XXXX DEZE AANDUIDINGEN ZIJN DE AAN TE PASSEN ZAKEN OF ZIJN DE VOOR TE LEGGEN
DOKUMENTEN**

GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DIT VERSLAG:

NVH NIET VOOR HANDEN

NTP NOG TE PLAATSEN

NOK NIET OK

NUTV NOG UIT TE VOEREN

EW EVENWAARDIGE ONDERZOEKEN

ing.IVAN DEFERME	BTWNR:	BE 472.921.322
TER LINDEN 28 8900 IEPER	HRNR:	38445
TEL: 057/20 75 40	REKNR:	738-0022833-60
FAX: 057/36 01 04	DATUM:	01/2024
ERKENNINGSNUMMERS	2000/H050 en 2002/K036 en SV 00055	

L5-T19 (VROEGER S-T1)	DUBBELWANDIG PE BOVENGRONDS	
GEGEVENS TANK NUMMER	L5-T19 vroeger S-T1	
FABRIKANT	TITAN	
SERIENUMMER	M4B06040315	
BOUWJAAR	2015	
INHOUD IN LITER	2380 L	
PRODUKT	GHS 02	
KLASSE	Totaal klasse 1 deze tank apart klasse 3	
TOEPASSING	Verwarming stomer	
<u>ALGEMEEN ONDERZOEK</u>		
VLAREM II ART.5.17.4.3.16		
1° beperkt onderzoek		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	SONDE OK	
3)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OK	
4)algemene staat van de installatie		
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	Inkuiping OK	
b)onderzoek staat platen/verbindingen/stompen van de houder	OK	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/temperatuur-/drukmeters...	OK	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	OK	
e)onderzoek staat buitenbekleding	OK	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/stabiliteit/afwatering	OK	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid,verontreiniging,peilputten...)	Inkuiping OK	
h)onderzoek staat leidingen en toebehoren	OK	
Voor verticale houders:		
a)niet destrukatief onderzoek	NVT	
b)zetting bepalen	NVT	
2°onderzoek staat binnenwand	NVT	
3°voor verticale houders		
a)onderzoek staat vakwerk,inwendige toebehoren....	NVT	
b)onderzoek bodemplaten	NVT	
c)onderzoek bodemvervorming	NVT	
4°drukproef op eventuele verwarmingspijpen	NVT	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:		
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	JA	
MERKTEKEN	GROEN 	
BEPERKT ONDERZOEK GOED TOT	01/2027	
ALGEMEEN ONDERZOEK GOED TOT		

Aan: UNILIN BVBA division PANELS SPANO
t.a.v.: dhr. H. Vanwymelbeke (plantmanager)
dhr. P. J. Bogaert (environmental manager)
adres: Ingelmunstersteenweg 229
8780 OOSTROZEBEKE
aantal blz: 2

VERSLAG MILIEUDESKUNDIGE ONDERZOEKEN
OPSLAGTANKS VAN 01/2024 bij
UNILIN division PANELS SPANO
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van mijn onderzoeken in 01/2024 van de
aangevraagde tankinstallaties bij UNILIN in de ingelmunstersteenweg nr 229 te Oostrozebeke.

De benaming van de opslagtanks in dit verslag komt volledig overeen met de interne benaming
in de firma SPANO en komt ook overeen met de vermelding op de plannen.

XL-T25/2

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend en ben ik steeds
tot nadere uitleg bereid.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036
stookolietanktechnicus SV 00055
erkend energiedeskundige verwarmingsaudits < en > 100 kW

**XXXX DEZE AANDUIDINGEN ZIJN DE AAN TE PASSEN ZAKEN OF ZIJN DE VOOR TE LEGGEN
DOKUMENTEN**

GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DIT VERSLAG:

NVH NIET VOOR HANDEN

NTP NOG TE PLAATSEN

NOK NIET OK

NUTV NOG UIT TE VOEREN

EW EVENWAARDIGE ONDERZOEKEN

ing.IVAN DEFERME	BTWNR:	BE 472.921.322
TER LINDEN 28 8900 IEPER	HRNR:	38445
TEL: 057/20 75 40	REKNR:	738-0022833-60
FAX: 057/36 01 04	DATUM:	01/2024
ERKENNINGSNUMMERS	2000/H050 en 2002/K036 en SV 00055	

<u>XL</u>	<u>DUBBELWANDIG METAAL BOVENGRONDS</u>	
<u>GEGEVENS TANK NUMMER</u>	<u>XL-T25/2</u>	
<u>FABRIKANT</u>	VERSCHOORE	
<u>SERIENUMMER</u>	5341	
<u>BOUWJAAR</u>	2014	
<u>INHOUD IN LITER</u>	25000 L	
<u>PRODUKT</u>	GHS02	
<u>KLASSE</u>	Totaal klasse 1 deze tank apart klasse 2	
<u>TOEPASSING</u>	DIESEL	
<u>ALGEMEEN ONDERZOEK</u> <u>VLAREM II ART.5.17.4.3.16</u>		
<u>1° beperkt onderzoek</u>		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	SONDE OK	
3)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OPPASSEN	XXXX
4)algemene staat van de installatie		
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	LEKVOELER OK	
b)onderzoek staat platen/verbindingen/ stompen van de houder	OK	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/ temperatuur-/drukmeters...	OK	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	OK	
e)onderzoek staat buitenbekleding	OK	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/ stabiliteit/afwatering	OK	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid, verontreiniging,peilputten...)	OK	
h)onderzoek staat leidingen en toebehoren	OK	
Voor verticale houders:		
a)niet destructief onderzoek	Niet van toepassing---NVT	
b)zetting bepalen	NVT	
<u>2°onderzoek staat binnenwand</u>	NVT	
<u>3°voor verticale houders</u>		
a)onderzoek staat vakwerk,inwendige toebehoren....	NVT	
b)onderzoek bodemplaten	NVT	
c)onderzoek bodemvervorming	NVT	
<u>4°drukproef op eventuele verwarmingspijpen</u>	NVT	
<u>BIJKOMENDE OPMERKINGEN:</u>	ER IS EEN MOBIELE TANKPISTE AANWEZIG	
<u>VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN</u>	JA	
<u>MERKTEKEN</u>	GROEN 	
<u>BEPERKT ONDERZOEK GOED TOT</u>	01/2027	
<u>ALGEMEEN ONDERZOEK GOED TOT</u>		

Aan: UNILIN BVBA division PANELS SPANO
t.a.v.: dhr. H. Vanwymelbeke (plantmanager)
dhr. P. J. Bogaert (environmental manager)
adres: INGELMUNSTEENWEG 229
8780 OOSTROZEBEKE
aantal blz: 2

VERSLAG MILIEUDES KUNDIGE ONDERZOEKEN
OPSLAGTANKS VAN 01/2024 bij
UNILIN division PANELS SPANO
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van mijn onderzoeken in 01/2024 van de tankinstallaties bij UNILIN division PANELS SPANO, ingelmunstersteenweg 229 in Oostrozebeke dewelke VLAREM-plichtig zijn of belangrijk zijn voor verdere beslissingen of onderzoeken.

De benaming van de opslagtanks in dit verslag komt volledig overeen met de interne benaming in de firma UNILIN division PANELS SPANO en komt ook overeen met de vermelding op de plannen.

L5-T18

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend en ben ik steeds tot nadere uitleg bereid.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036
stookolietanktechnicus SV 00055

XXXX DEZE AANDUIDINGEN ZIJN DE AAN TE PASSEN ZAKEN OF ZIJN DE VOOR TE LEGGEN DOKUMENTEN

GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DIT VERSLAG:

NVH NIET VOOR HANDEN
NTP NOG TE PLAATSEN
NOK NIET OK
NUTV NOG UIT TE VOEREN
EW EVENWAARDIGE ONDERZOEKEN

ing.IVAN DEFERME	BTWNR:	BE 472.921.322
TER LINDEN 28 8900 IEPER	HRNR:	38445
TEL: 057/20 75 40	REKNR:	738-0022833-60
FAX: 057/36 01 04	DATUM:	01/2024
ERKENNINGSNUMMERS	2000/H050 en 2002/K036 en SV 00055	

	DUBBELWANDIG METAAL BOVENGRONDS	
<u>GEGEVENS TANK NUMMER</u>	L5-T18	
FABRIKANT	DESPLENTER	
SERIENUMMER	19-1447-DP	
BOUWJAAR	2019	
INHOUD IN LITER OF/EN KG	2400 L	
PRODUKT	H56	
KLASSE	Totaal klasse 1	
TOEPASSING	KETTINGOLIE	
<u>ALGEMEEN ONDERZOEK</u> VLAREM II H.5.6		
§1 beperkt onderzoek (om de 3 jaar)		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	FLUIT OK	
3)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OK	
4)algemene staat van de installatie		
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	LEKVOELERSYSTEEM OK	
b)onderzoek staat platen/verbindingen/ stompen van de houder	OK	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/ temperatuur-/drukmeters...	OK	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	OK	
e)onderzoek staat buitenbekleding	OK	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/ stabiliteit/afwatering	OK	
h)onderzoek staat leidingen en toebehoren	OK	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid, verontreiniging,peilputten...)	OK	
Voor verticale houders:		
a)niet destructief onderzoek	NVT	
b)zetting bepalen	NVT	
i)emissiebeperkende maatregelen	NVT	
j)voorzieningen damprecuperatie	NVT	
§2 algemeen onderzoek (om de 20 jaar)		
<u>2°onderzoek staat binnenwand</u>	NVT	
<u>3°voor verticale houders</u>		
a)onderzoek staat vakwerk,inwendige toebehoren....	NVT	
b)onderzoek bodemplaten	NVT	
c)onderzoek bodemvervorming	NVT	
<u>4°drukproef op eventuele verwarmingspijpen</u>	NVT	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:		
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	JA	
MERKTEKEN	GROEN 	
BEPERKT ONDERZOEK GOED TOT	01/2027	
ALGEMEEN ONDERZOEK GOED TOT	NVT	

Aan: UNILIN BVBA division PANELS SPANO
t.a.v.: dhr. P. J. Bogaert (environmental manager)
adres: Ingelmunstersteenweg 229
8780 OOSTROZEBEKE
aantal blz: 2

VERSLAG MILIEUDES KUNDIGE ONDERZOEKEN
OPSLAGTANKS VAN 03/2026 bij
UNILIN INGELMUNSTERSTEENWEG 229 OOSTROZEBEKE
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van mijn onderzoeken in 03/2026 van de
aangevraagde tankinstallaties bij UNILIN in de ingelmunstersteenweg nr 229 te Oostrozebeke.

De benaming van de opslagtanks in dit verslag komt volledig overeen met de interne benaming
in de firma SPANO en komt ook overeen met de vermelding op de plannen.

BUR -T4

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend en ben ik steeds
tot nadere uitleg bereid.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036
stookolietanktechnicus SV 00055
erkend energiedeskundige verwarmingsaudits < en > 100 kW

**XXXX DEZE AANDUIDINGEN ZIJN DE AAN TE PASSEN ZAKEN OF ZIJN DE VOOR TE LEGGEN
DOKUMENTEN**

GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DIT VERSLAG:

NVH NIET VOOR HANDEN
NTP NOG TE PLAATSEN
NOK NIET OK
NUTV NOG UIT TE VOEREN
EW EVENWAARDIGE ONDERZOEKEN

ing.IVAN DEFERME	BTWNR:	BE 472.921.322
TER LINDEN 28 8900 IEPEER	HRNR:	38445
TEL: 057/20 75 40	REKNR:	738-0022833-60
FAX: 057/36 01 04	DATUM:	03/2026
ERKENNINGSNUMMERS	2000/H050 en 2002/K036 en SV 00055	

BURELEN	DUBBELWANDIG METAAL BOVENGRONDS	
GEGEVENS TANK NUMMER	BUR-T4	
FABRIKANT	DESPLENTER	
SERIENUMMER	15-1612-DP	
BOUWJAAR	2015	
INHOUD IN LITER	4950 L	
PRODUKT	GHS02	
KLASSE	Totaal klasse 1 deze tank apart klasse 3	
TOEPASSING	Verwarming burelen	
<u>ALGEMEEN ONDERZOEK</u> VLAREM II ART.5.17.4.3.16		
1° beperkt onderzoek		
1)inzage vorig verslag	OK	
2)goede staat overvulbeveiliging	SONDE OK FUNKTIONELE TEST OK	
3)onderzoek zichtbare/organoleptische verontreiniging buiten de houder	OK	
4)algemene staat van de installatie		
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	KIJKGLAS OK MAAR VERVANGEN DOOR LEKVOELER	XXXX
b)onderzoek staat platen/verbindingen/ stompen van de houder	OK	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/ temperatuur-/drukmeters...	OK	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	OK	
e)onderzoek staat buitenbekleding	OK	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/ stabiliteit/afwatering	OK	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid, verontreiniging,peilputten...)	OK	
h)onderzoek staat leidingen en toebehoren	OK	
Voor verticale houders:		
a)niet destrukatief onderzoek	Niet van toepassing---NVT	
b)zetting bepalen	NVT	
2°onderzoek staat binnenwand	NVT	
3°voor verticale houders		
a)onderzoek staat vakwerk,inwendige toebehoren....	NVT	
b)onderzoek bodemplaten	NVT	
c)onderzoek bodemvervorming	NVT	
4°drukproef op eventuele verwarmingspijpen	NVT	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:		
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	JA	
MERKTEKEN	ORANJE 	
BEPERKT ONDERZOEK GOED TOT ALGEMEEN ONDERZOEK GOED TOT	09/2026	