

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
2.3.4.2.a)1° 2)	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MWther	Ongewijzigd	---	---	2.3.4.2.a)1° 2°	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallati e voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MW	Zie toestellen lijst

2.3.4.2.a)2° 2)	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MWther	Ongewijzigd	---	---	2.3.4.2.a)2° 2°	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MW	Zie toestellen lijst
--------------------	--	--------------	-------------	-----	-----	--------------------	---	--	----------	----------------------

2.3.4.2.b)	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MWther	Ongewijzigd	---	---	2.3.4.2.b)	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MWther	Zie toestellen lijst
------------	--	--------------	-------------	-----	-----	------------	---	--	--------------	----------------------

2.3.4.2.d)	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MWther	Ongewijzigd	---	---	2.3.4.2.d)	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar). Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totaal nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale opslag = 80.250 m³	80,00 MWther	Zie toestellen lijst
2.4.2a)	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar).	24,38 ton/uur	Ongewijzigd	---	---	2.4.2.a)	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar).	24,38 ton/uur	Zie toestellen lijst

2.4.2.b)	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar).	585,00 ton/dag	Ongewijzigd	---	---	2.4.2.b)	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar).	585,00 ton/dag	Zie toestellen lijst
2.4.3.b)2°	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar) ook voor het opschonen van het te verbranden niet recycleerbaar afval. Diverse voorbehandelingsinstallaties: • ontijzering • windzifter • schijvenbed • ontijzering en non ferro afscheiding stroom windzifter • 3D-zeef • externe mobiele breekinstallatie kleinschalige vaste breekinstallatie	585,00 ton/dag	Ongewijzigd	---	---	2.4.3.b)2°	1	Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een nominaal thermisch vermogen van 80 MWther Totale verwerkingscapaciteit installatie ca. 24,38 ton/u, ca. 585 ton/dag en ca. 204.750 ton/jaar (ca. 8.400 bedrijfsuren/jaar) ook voor het opschonen van het te verbranden niet recycleerbaar afval. Diverse voorbehandelingsinstallaties: • ontijzering • windzifter • schijvenbed • ontijzering en non ferro afscheiding stroom windzifter • 3D-zeef • externe mobiele breekinstallatie kleinschalige vaste breekinstallatie	585,00 ton/dag	Zie toestellen lijst

2.4.5.	Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 188 m³ (150 ton) vezels afkomstig van papierproductie in een opslaghal om onmiddellijk te mengen met het fijngebroken hout en onmiddellijke aanvoer naar verbrandingsinstallatie. Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totale opslag = 80.438 m³ of 22.915 ton	22 915,00 ton	Ongewijzigd	---	---	2.4.5.	1	Opslag 20.000 m³ (5.700 ton) fijngebroken hout, fijngebroken verduurzaamd hout en zeefoverloop in een opslaghal Opslag 150 m³ (30 ton) hout in een bovengrondse dagsilo Opslag 100 m³ (35 ton) houtbriketten (derden) opslag in bovengrondse silo met een inhoud van 100 m³ Opslag 188 m³ (150 ton) vezels afkomstig van papierproductie in een opslaghal om onmiddellijk te mengen met het fijngebroken hout en onmiddellijke aanvoer naar verbrandingsinstallatie. Opslag 60.000 m³ (ca. 17.000 ton) niet recycleerbaar houtafval en zeefoverloop in de bijkomende opslaghal Totale opslag = 80.438 m³ of 22.915 ton	22 915,00 ton	Zie toestellen lijst
3.2.2°b)	Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering nog niet aangesloten op de RWZI Ingelmunster met een max. debiet van 1 m³/u, 5 m³/dag en 900 m³/jaar	900,00 m³/jaar	Ongewijzigd	---	---	3.2.2°b)	2	Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering nog niet aangesloten op de RWZI Ingelmunster met een max. debiet van 1 m³/u, 5 m³/dag en 900 m³/jaar.	900,00 m³/jaar	Zie toestellen lijst
3.4.1°a)	Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering nog niet aangesloten op de RWZI Ingelmunster met een max. debiet van 2 m³/u, 48 m³/dag en 17.500 m³/jaar	2,00 m³/jaar	Verandering	Aanvraag lozingsnormen voor de parameters uranium en kobalt.	2,00 m³/uur	3.4.1°b)	2	Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering nog niet aangesloten op de RWZI Ingelmunster dat gevaarlijke stoffen bevat met een max. debiet van 2 m³/u, 48 m³/dag en 17.500 m³/jaar	2,00 m³/uur	Zie toestellen lijst

6.4.1°	Opslag van 3.000 l olie o.a. smeerolie, ... in verplaatsbare recipiënten namelijk vaten met een inhoud van 208 l en productieverpakkingen met een inhoud van max. 30 l of 30 kg Opslag van 1.350 l afvalolie in hiervoor bestemde verplaatsbare recipiënten in afwachting van ophaling door erkend IHM.	4 350,00 l	Ongewijzigd	---	---	6.4.1°	3	Opslag van 3.000 l olie o. a. smeerolie, ... in verplaatsbare recipiënten namelijk vaten met een inhoud van 208 l en productieverpakkingen met een inhoud van max. 30 l of 30 kg Opslag van 1.350 l afvalolie in hiervoor bestemde verplaatsbare recipiënten in afwachting van ophaling door erkend IHM	4 350,00 liter	Zie opslaglijst
6.5.1°	1 verdeelslang voor stookolie (verbonden aan stookolieopslag - bevoorrading eigen wielladers)	1,00 stuk	Ongewijzigd	---	---	6.5.1°	3	1 verdeelslang voor stookolie (verbonden aan stookolieopslag - bevoorrading eigen wielladers)	1,00 verdeelslang	Zie toestellen lijst
12.1.1.3°	Generator (33 MW elektrisch vermogen) 33.275 kVA Nooddiesel (400 kW elektrisch vermogen) 500 kVA Geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen 33.775 kVA	33 775,00 kVA	Ongewijzigd	---	---	12.1.1.3°	1	Generator (33 MW elektrisch vermogen) 33.275 kVA	33 775,00 kVA	Zie toestellen lijst
12.2.2°	3 transformatoren 2 x 1.600 kVA en 1 x 4.100 kVA	7 300,00 kVA	Ongewijzigd	---	---	12.2.2°	2	Nooddiesel (400 kW elektrisch vermogen) 500 kVA Geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen 33.775 kVA	7 300,00 kVA	Zie toestellen lijst
15.1.1°	Stalplaats voor 5 voertuigen (wielladers en vrachtwagens)	5,00 stuks	Ongewijzigd	---	---	15.1.1°	3	Stalplaats voor 5 voertuigen (wielladers en vrachtwagens)	5,00 voertuigen	Zie toestellen lijst
16.3.2°b)	Diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 369 kW	369,00 kW	Ongewijzigd	---	---	16.3.2°b)	2	Diverse koelinstallaties met een totaal vermogen van 369 kW	369,00 kW	Zie toestellen lijst
17.1.2.1.2°	Opslag gasen in verplaatsbare recipiënten, namelijk: • 200 l waterstof • 400 l zuurstof • 250 l acetyleen • 370 l mengsel argon+CO2 • 830 l argon • 10 l mengsel O2 + N2 • 600 l stikstof (gasblussing) • 1.600 l mengsel argon + N2 (gasblussing) • 350 l mengsel waterstof + N2 • 50 l stikstof • 20 l propaan + N2 • 20 l O2+CO2+N2 • 20 l CO+SO2+NO+N2 • 20 l NO2+N2 Totale opslag = 4.740 l	4 740,00 l	Ongewijzigd	---	---	17.1.2.1.2°	2	Opslag gasen in verplaatsbare recipiënten, namelijk: • 200 l waterstof • 400 l zuurstof • 250 l acetyleen • 370 l mengsel argon+CO2 • 830 l argon • 10 l mengsel O2 + N2 • 600 l stikstof (gasblussing) • 1.600 l mengsel argon + N2 (gasblussing) • 350 l mengsel waterstof + N2 • 50 l stikstof • 20 l propaan + N2 • 20 l O2+CO2+N2 • 20 l CO+SO2+NO+N2 • 20 l NO2+N2 Totale opslag = 4.740 l	4 740,00 liter	Zie opslaglijst

17.3.2.1.1.2°	42,25 ton stookolie opslag in bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging 0,845 ton stookolie opslag in bovengrondse, enkelwandige houder voorzien van een inkuiping, een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging Totale opslag = 43,1 ton	43,10 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.1.1.2°	2	42,25 ton stookolie opslag in bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging 0,845 ton stookolie opslag in bovengrondse, enkelwandige houder voorzien van een inkuiping, een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging Totale opslag = 43,1 ton	43,10 ton	43,1
17.3.4.3°	70 ton kalk (Ca(OH) ₂) opslag in een bovengrondse silo 39 ton ammonia (24,5 %) opslag in een bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging Totale opslag = 109 ton	109,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.4.3°	1	70 ton kalk (Ca(OH) ₂) opslag in een bovengrondse silo 39 ton ammonia (24,5 %) opslag in een bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging Totale opslag = 109 ton	109,00 ton	Zie opslaglijst
17.3.6.3°	70 ton kalk (Ca(OH) ₂) opslag in een bovengrondse silo 39 ton ammonia (24,5 %) opslag in een bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging Totale opslag = 109 ton	109,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.6.3°	1	70 ton kalk (Ca(OH) ₂) opslag in een bovengrondse silo 39 ton ammonia (24,5 %) opslag in een bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging Totale opslag = 109 ton	109,00 ton	Zie opslaglijst

17.4.	50 kg trinatriumfosfaat (poeder) in productieverpakking met een inhoud van 25 kg 250 kg detergent in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 500 l verf, thinner, ... in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 100 l white spirit in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 800 l oliën, vetten, dichtingspasta, ... in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 400 l natriumhydroxide (5-51 %) in productieverpakking met een inhoud van 25 l 400 l citroenzuur (> = 20 %) in productieverpakking met een inhoud van 25 l 400 l polyaluminiumchloride in productieverpakking met een inhoud van 25 l 400 l natriumhypochloriet (5 < 20 %) in productieverpakking met een inhoud van 25 l 10 l ontvetter in productieverpakking met een inhoud van 5 l Totale opslag = 300 kg en 3.010 l	300,00 kg	Ongewijzigd	---	---	17.4.	3	50 kg trinatriumfosfaat (poeder) in productieverpakking met een inhoud van 25 kg 250 kg detergent in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 500 l verf, thinner, ... in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 100 l white spirit in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 800 l oliën, vetten, dichtingspasta, ... in productieverpakking met een inhoud van max. 30 l of 30 kg 400 l natriumhydroxide (5-51 %) in productieverpakking met een inhoud van 25 l 400 l citroenzuur (> = 20 %) in productieverpakking met een inhoud van 25 l 400 l polyaluminiumchloride in productieverpakking met een inhoud van 25 l 400 l natriumhypochloriet (5 < 20 %) in productieverpakking met een inhoud van 25 l 10 l ontvetter in productieverpakking met een inhoud van 5 l Totale opslag = 300 kg en 3.010 l	300,00 kg	Zie opslaglijst
29.5.2.1° a)	Werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines: draaibank, zaagmachine, boormachine, freesmachine en slijpsteen Totale geïnstalleerde drijfkracht = 20 kW	20,00 kW	Ongewijzigd	---	---	29.5.2.1° a)	3	Werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines: draaibank, zaagmachine, boormachine, freesmachine en slijpsteen Totale geïnstalleerde drijfkracht = 20 kW	20,00 kW	Zie toestellen lijst

31.1.1°a)	Nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWther - slechts voor 50% in rekening te brengen gezien minder dan 500 bedrijfsuren /kalenderjaar - namelijk 631,5 kWther Bluswaterpompen met een thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWther - slechts voor 50% in rekening te brengen gezien minder dan 500 bedrijfsuren /kalenderjaar – namelijk 185 kWther - incl. opslag 2 x 700 l diesel geïntegreerd in bluswaterpompen Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 816,5 kWther	816,50 kWther	Ongewijzigd	---	---	31.1.1°a)	3	Nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWther - slechts voor 50% in rekening te brengen gezien minder dan 500 bedrijfsuren /kalenderjaar - namelijk 631,5 kWther Bluswaterpompen met een thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWther - slechts voor 50% in rekening te brengen gezien minder dan 500 bedrijfsuren /kalenderjaar – namelijk 185 kWther - incl. opslag 2 x 700 l diesel geïntegreerd in bluswaterpompen Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 816,5 kWther	816,50 kW	Zie toestellen lijst
39.1.3°	Boiler inclusief drum (max. 90 bar – 520 °C) met een waterinhoud van 90.000 l	90 000,00 l	Ongewijzigd	---	---	39.1.3°	2	Boiler inclusief drum (max. 90 bar – 520 °C) met een waterinhoud van 90.000 l	90 000,00 liter	Zie toestellen lijst
39.5.1°	Condensturbine 33 MW	33,00 MW	Ongewijzigd	---	---	39.5.1°	2	Condensturbine 33 MW	33,00 MW	Zie toestellen lijst
43.1.3°	2 start- en 2 steunbranders met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,6 MWther Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval , zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWther Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 131,6 MWther = 131.600 kWther	131 600,00 kWther	Ongewijzigd	---	---	43.1.3°	1	2 start- en 2 steunbranders met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,6 MWther Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval , zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWther Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 131,6 MWther = 131.600 kWther	131 600,00 kW	Zie toestellen lijst

43.3.2°	2 start- en 2 steunbranders met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,6 MWther Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWther Nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWther Bluswaterpompen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWther= 370 kWther Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 133,233 MWther	133,23 MWther	Ongewijzigd	---	---	43.3.2°	1	2 start- en 2 steunbranders met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,6 MWther Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWther Nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWther Bluswaterpompen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWther= 370 kWther Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 133,233 MWther	133,23 MW	Zie toestellen lijst
---------	--	---------------	-------------	-----	-----	---------	---	--	-----------	----------------------

43.4	2 start- en 2 steunbranders met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,6 MWther Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWther Nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWther Bluswaterpompen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWther= 370 kWther Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 133,233 MWther	133,23 MWther	Ongewijzigd	---	---	43.4.	1	2 start- en 2 steunbranders met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,6 MWther Volledig uitgeruste wervelbedoven – meeverbrandingsinstallatie voor niet recycleerbaar houtafval, zeefoverloop en vezels afkomstig van papierproductie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWther Nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWther Bluswaterpompen met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWther= 370 kWther Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen = 133,233 MWther	133,23 MW	Zie toestellen lijst
------	--	---------------	-------------	-----	-----	-------	---	--	-----------	----------------------