

Opdrachtschrijving : Onderzoek op afvalwater - februari 2026

 Project :
 Projectomschrijving :

 A & S Energie nv
 Mrs. Chloe Du Gouy
 Nieuwenhovestraat 5
 8780 Oostrozebeke

Wevelgem, 19-02-2026

Geachte

 Gelieve hierbij het rapport van bovenvermeld onderzoek te vinden.
 Dit rapport omvat 3 Pagina(s) en eventuele bijlagen



 Jan Goossens
 Algemeen Directeur
Monsteromschrijving

2615705-01	afvalwater	Inkomend ruw water	
Ref. monstername/afhaling : M202600492246	Verpakking Bz	Staal bekomen via	Monstername
2615705-02	afvalwater	Afvalwater	
Ref. monstername/afhaling : M202600492246	Verpakking Bz	Staal bekomen via	Monstername

Monstername

Code Normec Servaco NV	2615705-01	2615705-02
Monsternamedatum	05-02-2026	05-02-2026
Ontvangstdatum :	05-02-2026	05-02-2026
<u>Omschrijving component</u>		
monsternameverslag	Zie bijlage.	Zie bijlage.
wuow : I E	Startdatum analyse	05-02-2026
		05-02-2026

ANALYSERAPPORT

Rapportnummer : 2615705

Pagina 2 van 3

Resultaten

Code Normec Servaco NV	2615705-01	2615705-02
Monsternamedatum	05-02-2026	05-02-2026
Ontvangstdatum :	05-02-2026	05-02-2026

Omschrijving component

cobalt totaal	mg/l	0.00061	0.0010
---------------	------	---------	--------

wimett_MS : I E	Startdatum analyse	10-02-2026	10-02-2026
-----------------	--------------------	------------	------------

uranium totaal	mg/l	0.00057	0.0013
----------------	------	---------	--------

wimbijzt_MS :	Startdatum analyse	10-02-2026	10-02-2026
---------------	--------------------	------------	------------

ANALYSERAPPORT

Rapportnummer : 2615705

Pagina 3 van 3

Bijlagen:

Methode-omschrijving:

wad	dichtheidsbepaling
wavrbz	Vorbereiding destructie water
wd ! E	Koningswaterdestructie op afvalwater en oppervlaktewater (CMA/2//A.6.1, WAC/III/B/002)
wd_MS ! E	Koningswaterdestructie op afvalwater en oppervlaktewater – (CMA/2//A.6.1, WAC/III/B/002)
wimbijzt_MS	Metalen totaal (Te, Ce, U) op afvalwater en oppervlaktewater - ICP-MS (ISO 17294) na koningswaterdestructie (WAC/III/B/002)
wimett_MS ! E	Metalen na destructie (Be, V, Co, Se, Mo, Sn, Sb, Ba, Ti, Tl) op oppervlaktewater en afvalwater - ICP-MS (ISO 17294-1, ISO 17294-2, WAC/III/B/011) - na destructie (WAC/III/B/002 (gebaseerd op ISO 15587-1))
wuow ! E	Ogenblikkelijke staalname water (WAC//A/001, WAC//A/002, WAC//A/003, WAC//A/010, ISO 5667-1,-4,-5,-6,-10 , NBN EN ISO 5667-3)

! : geaccrediteerde methode (BELAC-certificaat nr. 052-TEST) - via [deze link](#) kan de accreditatiestatus per parameter - deeldomein geconsulteerd worden.

E : erkende methode (erkenningen Departement Omgeving, OVAM) - via [deze link](#) kan de erkenningsstatus per parameter - deeldomein geconsulteerd worden.

De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Dit verslag mag alleen gedeeltelijk worden gereproduceerd met schriftelijke toestemming van Normec Servaco NV. De meetonzekerheid en omschrijving van de vermelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking evenals eventueel aangewende verpakkingscode's. De laboratoriumactiviteiten worden standaard uitgevoerd in Wevelgem, met uitzondering van in-situ metingen. Indien uitvoering in Puurs-Sint-Amands en Alken zal dit expliciet op het verslag bij de methode vermeld worden. In geval van bemonstering door derden, zijn de resultaten van toepassing op het monster zoals dit ontvangen is. In geval van aanlevering van informatie door derden, kan dit invloed hebben op de geldigheid van de resultaten. Normec Servaco NV is niet verantwoordelijk voor deze, in het rapport cursief & vet vermelde verstrekte, informatie.

Opmerkingen i.v.m de houdbaarheid :

-

6-02-2026

Geachte,

Gelieve hieronder de gegevens terug te vinden met betrekking tot de monsternamen.

Met vriendelijke groet,
Normec Servaco NV

Algemene gegevens :

Opdrachtoomschrijving

Onderzoek op afvalwater - februari 2026

Monsternamenummer

M202600492246

* Uitvoerder

APL

* Gegevens klant

Klantnaam

A & S Energie nv

Contact klant

Chloe Du Gouy

Klant adres

Nieuwenhovestraat 5

Klant plaats

8780 Oostrozebeke

* Gegevens werf

Werfnaam

A & S Energie nv

Straat

Nieuwenhovestraat 5

Plaats

8780 Oostrozebeke

* Gegevens uitvoering

Datum

05/02/2026

Starttijd

10:43:09

Stoptijd

11:08:43

Wachttijd

0 min

Pauze

0 min

Kilometer

19 km

Naam		Onderzoek op afvalwater - februari 2026
Omschrijving : afvalwater		
Uitvoerder		APL
<u>Omschrijving staalnamepunt</u>		Staalnamepunt bevindt zich vooraan het bedrijf, thv van de ingangspoort in de groene zone. Staalname gebeurt via MEETGOOT (dat bevindt zich onder het deksel)
<u>Uur monstername</u>		10:53:00
<u>Taak</u>		Schepstaal
* Schepstaal		
Watertype		afvalwater
Staalname-apparatuur		Beker
Directe/indirecte staalname		Indirecte staalname
Waarnemingen		
Geur		afwezig
Kleur		afwezig
Troebelheid		helder
Schuim		afwezig
Deeltjes		aanwezig
Gradatie		zwak
Parameters		fysico-chemisch
Recip		Bz
Matrix		afvalwater
Weersomstandigheden		Bewolkt
Documentatie		
GPS coördinaten		Lat:50° 54' 41,49624" Lon:3° 18' 28,78512"
Foto's		2
Annex 492246-2-1592-1		
Annex 492246-2-1594-2		
Transport		Gekoeld
Referentie norm		WAC/I/A/003 : ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water (wuow)



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Uitvoerder	APL
<u>Omschrijving staalnamepunt</u>	Staalnamepunt bevindt zich in het gebouw PL1. Staalname gebeurt via KRAAN.
<u>Uur monstername</u>	11:00:00
<u>Taak</u>	Staalname kraan
* Staalname kraan	
Staalnamesituatie	Leidingscircuit
Leidingscircuit	Stromend water
Type water	oppervlaktewater
	Directe staalname
Opmerking	Inkomend ruw water
Methode	A : monstername voor de bepaling van de waterkwaliteit van het geproduceerde/aangeleverde water (wuow)
Type kraan	Koudwater
Parameter(s)	fysico-chemisch
Handelingen	reinigen binnenkant , reinigen buitenkant
Spoelen	Tot constante temperatuur (minimaal 3 maal stagnerend watervolume)
Spoelvolumen	50 L
Temperatuur	8,4 °C
Opmerking	Temperatuurmeter: 0230.381
Opmerking	0
0 : Voldoende voorgespoeld, temperatuur constant	
Waarnemingen	
Geur	afwezig
Kleur	afwezig
Troebelheid	helder
Schuim	afwezig
Deeltjes	afwezig
Weersomstandigheden	Geen invloed
Recip	Bz
Matrix	oppervlaktewater
Transport	Gekoeld
Documentatie	
GPS coördinaten	Lat:50° 54' 53,62452" Lon:3° 18' 29,5938"
Foto's	2
Annex 492246-3-1592-1	
Annex 492246-3-1597-2	
Referentie norm	WAC//A/002 : ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water (wuow)

492246-3-1592-1



492246-3-1597-2



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Methodecode	Omschrijving
CMA_asbest bodemhopen	Monsterneming voor bepaling van asbest in bodemhopen - (CMA/1/A.7)
CMA_asbest lagen	Monsterneming voor bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen - (CMA/1/A.20, CMA/1/A.7)
CMA_asbest hopen	Monsterneming voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten (E) - (CMA/1/A.19)
CMA_compost	Monsterneming van compost plus voorbehandeling ter plaatse (E) - (CMA/1/A.15)
CMA_vast	Monsterneming van vaste afvalstoffen en andere vaste materialen plus voorbehandeling ter plaatse (E) - (CMA/1/A.15)
CMA_vl pasteus	Monsterneming van vloeibare en pasteuze afvalstoffen plus voorbehandeling ter plaatse (E) - (CMA/1/A.16, CMA/1/A.17)
ubag	Staalname van hopen/partijen steekvaste en niet-steekvaste bodemmateriële - (CMA/1/A.8)
ubbp	Bodem boring en plaatsing van peilbuizen - (CMA/1/A.1, CMA/1/A.2)
ubbs	In-situ staalname van waterbodem - (CMA/1/A.4)
wuafm	Bepaling van de afmeting van zwevende stoffen in situ op afvalwater (E) - (WAC/II/D/003)
wuchloor	Bepaling van vrije en totale chloor in situ op oppervlaktewater, afvalwater (E), regenwater, drinkwater (E) - (WAC/II/A/011, CMA/2/IIA.2)
wudtd (plaatsing) - wuoph (monstername)	Debietsgebonden staalname op oppervlaktewater (I, E), afvalwater (I, E), regenwater (I), grondwater (I), drinkwater - (WAC/II/A/004, WAC/II/A/010, WAC/II/A/012 - VLAREM II bijlagen 4.2.5.1 en 4.2.5.2)
wudtt (plaatsing) - wuoph (monstername)	Tijdsgebonden staalname op oppervlaktewater (I, E), afvalwater (I, E), regenwater (I), grondwater (I), drinkwater - (WAC/II/A/004, WAC/II/A/010, WAC/II/A/012 - VLAREM II bijlagen 4.2.5.1 en 4.2.5.2)
wugel	Geleidbaarheidsmeting in situ op oppervlaktewater (I, E) (25°C), afvalwater (I, E) (25°C), regenwater (I) (25°C), grondwater (I, E) (20°C) en drinkwater (I, E) (20°C) - (WAC/II/A/011, WAC/III/A/004 - CMA/2/IIA.2)
wugw	Monstername van peilputten < 30 m (grondwater (I, E), afvalwater (E)); monstername peilputten > 30 m (grondwater (E), afvalwater (E)) - (WAC/II/A/005, WAC/II/A/010, CMA/IIA.2 - ISO 5667-3 - Code van goede praktijk voor bemonstering van grond, grondwater, bodemvocht, bodemlucht en waterbodems)
wuow	Ogenblikkelijke staalname legionella op afvalwater (I, E) en drinkwater (I, E) - (WAC/II/A/001, WAC/II/A/002, WAC/II/A/003, WAC/II/A/010, ISO 5667-1,-4,-5,-6,-10) Ogenblikkelijke staalname schepstaal op oppervlaktewater (I, E), grondwater (I, E), afvalwater (I, E), regenwater (I) en drinkwater - (WAC/II/A/003, WAC/II/A/010, ISO 5667-1,-4,-5,-6,-10, NBN EN ISO 5667-3) Ogenblikkelijke staalname kraan op oppervlaktewater (I, E), grondwater (I, E), afvalwater (I, E), regenwater (I) en drinkwater (I, E) - (WAC/II/A/001, WAC/II/A/002, WAC/II/A/010, ISO 5667-1,-4,-5,-6,-10, NBN EN ISO 5667-3)
wuo2	Zuurstofbepaling in situ op oppervlaktewater (I, E), afvalwater (I, E), regenwater (I), grondwater (I, E) en drinkwater (I) - (WAC/II/A/011, WAC/III/A/008)
wuph	pH meting en temperatuurbepaling in situ op oppervlaktewater (I, E), afvalwater (I, E), regenwater (I), grondwater (I, E) en drinkwater (I, E) - (WAC/II/A/011, WAC/III/A/003, WAC/III/A/005 - CMA/2/IIA.1)
wurd	Redoxbepaling in situ op oppervlaktewater (I), afvalwater (I), regenwater (I), grondwater (I), drinkwater (I) - (CMA/IIA.2, CMA/7/IA.5)
Legende:	
I	Accreditatie BELAC
E	Erkenning Departement Omgeving of OVAM: - in geval van vermelding CMA: erkenning OVAM - in geval van vermelding WAC: erkenning Departement Omgeving - water
Referenties:	
BELAC	Scope 052-TEST - versie 21 - uitgiftedatum: 05-02-2025
Departement Omgeving	Erkenning als laboratorium in de discipline water - uitgiftedatum: 03-10-2024 & 06-01-2026
OVAM	Erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters en voor het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses - uitgiftedatum: 20-06-2024

De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Dit verslag mag alleen gedeeltelijk worden gereproduceerd met schriftelijke toestemming van Normec Servaco NV.
De meetonzekerheid en omschrijving van de vermelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking evenals eventueel aangewende verpakkingscode's.
In geval van aanlevering van informatie door derden, kan dit invloed hebben op de geldigheid van de resultaten. Normec Servaco NV is niet verantwoordelijk voor deze, in het rapport cursief & vet vermelde verstrekte, informatie.