

Deelstroom onderzoek voor de parameters uranium en kobalt bij A&S Energie nv										
Parameter	Norm(IC)	Concentratie op 09/12/2025 t.h.v. meetput VMM	Concentratie op 15/01/2026 t.h.v. LP1	Concentratie op 19/02/2026 (inkomend kanaalwater)	Concentratie op 19/02/2026 (afvalwater - LP1)	Concentratie op 23/04/2026 (ruw water = kanaalwater)	Concentratie op 23/04/2026 (voor RO)	Concentratie op 23/04/2026 (blowdown tank)	Concentratie op 23/04/2026 (RO concentraat)	Concentratie op 23/04/2026 (backwash water UF)
Uranium	0,001 mg/L	0,0018 mg/L	0,0014 mg/L	0,00061 mg/L	0,0010 mg/L	0,00071 mg/L	0,00060 mg/L	<0,00030 mg/L	0,0019 mg/L	0,0014 mg/L
Kobalt	0,0005 mg/L	0,00073 mg/L	0,00065 mg/L	0,00057 mg/L	0,0013 mg/L	0,00043 mg/L	<0,00030mg/L	<0,00030 mg/L	0,00065 mg/L	0,00057 mg/L